

Formulaire d'autoévaluation des commerces.

Nom du Commerce :

Adresse :

Personne de contact :

Numéro de contact :

Adresse mail :

Date :

	ACCES A L'ETABLISSEMENT	OUI	NON	SO	Observations
	ENTREE & SEUIL				
	Le commerce est accessible sans marche et le seuil de l'entrée n'excède pas 2 cm de hauteur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Si le commerce possède un plan incliné intérieur, éventuellement équipé d'une main courante, il présente une pente inférieure à 5 %, ou à défaut jusqu'à 15 % sur au plus 2 m de long	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Disposent de rampes amovibles sur sonnette- à côté du plan incliné	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	L'entrée est clairement signalée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	L'accès du commerce aux chiens d'assistances est autorisé et visible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Les informations sont lisibles (horaires, prix, adresse mail (pour les personnes sourdes),...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

	PORTE D'ENTREE	OUI	NON	SO	OBSERVATIONS
	Les portes et surfaces vitrées sont clairement balisées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	La porte d'entrée est facilement manœuvrable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	La commande d'ouverture est située à une hauteur comprise entre 90 cm et 1,30 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	La porte d'entrée a un passage utile de 85 cm (77 cm si contrainte structurelle)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Un espace de rotation de minimum 1,50 m existe devant la porte et derrière elle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	INTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT / DU COMMERCE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	MARCHES ET ESCALIERS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Les escaliers comportent au sol une bande d'éveil de vigilance (contraste visuel et tactile indiquant la 1 ^{ère} marche en haut de l'escalier)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Les escaliers présents dans le commerce sont sécurisés au minimum d'une main courante stable et contrastée (L'idéal étant une main courante de part et d'autre de l'escalier)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Les marches sont antidérapantes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

	ALLEES	OUI	NON	SO	OBSERVATIONS
	Les allées principales offrent un espace de circulation supérieur ou égal à 120 cm dans les rayonnages et 150 cm pour la rotation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Le sol du commerce ne présente pas d'obstacle au cheminement, pérenne ou non (cartons, publicités, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Le revêtement au sol est dur, non-glissant et non brillant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Un ascenseur est disponible (idéalement une cabine des 110/140 cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

	CABINES D'ESSAYAGE	OUI	NON	SO	OBSERVATIONS
	La cabine doit pouvoir accueillir les fauteuils roulants et les poussettes, être située à un niveau accessible et disposant d'une largeur de passage minimale de 85 cm (rideau, porte)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	L'espace de manœuvre d'au moins 150 cm de diamètre hors obstacle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

	COMPTOIR ET TERMINAL DE PAIEMENT	OUI	NON	SO	OBSERVATIONS
	La caisse ou une partie de celle-ci (tablette, ...), est à une hauteur comprise entre 75 cm et 80 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Le comptoir est composé d'une partie inférieure vide d'au moins 60 cm de profondeur, 120 cm de largeur et de 75 cm de hauteur afin de permettre le passage des jambes d'une personne en fauteuil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Le terminal de carte bancaire est accessible aux personnes en fauteuil et /ou on peut payer avec un smartphone / WIFI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

	SANITAIRES	OUI	NON	SO	OBSERVATIONS
	Les sanitaires sont ouverts au public, l'un d'eux est accessible à une personne en fauteuil (aire de transfert latéral 110 cm de l'axe du WC – 150 cm en profondeur) et ne pas être réservé aux PMR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Les portes éventuelles situées sur le cheminement accessible ainsi que celle du sanitaire aménagé mesurent 85 cm de large minimum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Les sanitaires disposent d'un miroir incliné ou situé à une hauteur maximale de 1,05 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Les distributeurs de savon, sèche-mains, serviettes, et robinetterie sont atteignables entre 90 cm et 1,30 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	La toilette dispose de 2 barres d'appui rabattables située à une hauteur de 80 cm du sol et d'une barre d'aide en position assise d'une longueur de 90 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	La porte du sanitaire doit s'ouvrir vers l'extérieur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

	QUALITE DE L'ACCUEIL	OUI	NON	SO	OBSERVATIONS
	Le commerçant et son personnel sont sensibilisés à l'accueil des personnes moins autonomes et adaptent leur langage en fonction de la personne (parler fort, lentement, ...). Formations offertes.				
	Ils sont attentifs aux personnes souhaitant de l'assistance et proposent une sonnette d'appel à l'entrée				
	Le personnel propose spontanément son aide pour l'accès au magasin et aux produits				
	Le commerce prévoit un support écrit et un stylo pour communiquer avec les sourds et malentendants				
	Des sièges de repos sont disponibles dans le commerce				
	Disposez-vous d'une boucle auditive pour les personnes malentendantes				